

Акт № 32278 / 25

периодического технического освидетельствования лифта

« 21 » 01 20 25 г.

Мною, специалистом Васильевым М Ю.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П.МЕЩЕРЯКОВ, Д.Д. начальник участка Сорокин А.А.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 32278

Адрес установки: М.О. г.Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 7

город, улица, дом, корпус(строение), подъезд

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010.	Обозначение нормативного документа
	<i>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</i>	

Примечания: * Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - _____ (дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	<i>Взять на контроль работу О.С и планета О.С (Присадка и шум)</i>	<i>Руководство пользователя</i>	<i>0.2 ГР.</i>
2.	<i>При очередном ГР следить на приближении кабин и исправления (Закрепить маслал)</i>	<i>ГОСТ Р 53783-2010</i>	<i>0.2 ГР</i>
3.	<i>Неправильно монта лифта (ш шум болт)</i>	<i>ГОСТ Р 53780-2010</i>	<i>0.2 ГР.</i>
4.			

Примечания: *заполняется в формате - до «__» 20__ г.

Рекомендации

Специалист



Васильев М.Ю.
ФИО


С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель специализированной организации

Сорокин А.А.
подпись / ФИО

представитель владельца лифта

Вороженин С.В.
подпись / ФИО



Акт № 51322 / 25

периодического технического освидетельствования лифта

« 21 » 01 20 25 г.

Мною, специалистом Васильевым М Ю.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П.МЕЩЕРЯКОВ.Д.Д.. начальник участка Сорокин А.А.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 51322

Адрес установки: М.О. г.Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 8

город, улица, дом, корпус(строение), подъезд

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010.	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	

Примечания: * Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - _____ (дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Взрыв на панели управления Д.С. и панели Д.С. (Мотор и проводка)	Руководство изготовителя	0,2 ГР
2.	Некорректная работа панели на панели кнопки.	Руководство по монтажу.	0,2 ГР
3.	Некорректная работа лифта /ш цепи заезд	Технический паспорт	0,2 ГР
4.			

Примечания: *заполняется в формате - до «__» _____ 20__ г.

Рекомендации

Специалист



Васильев М.Ю.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель специализированной организации


Сорокин
подпись

Сорокин А.А.
ФИО

представитель владельца лифта

Авоткин
подпись

Авоткин Р.М.
ФИО



Акт № 51321 / 25

периодического технического освидетельствования лифта

« 21 » 01 20 25 г.

Мною, специалистом Васильевым М Ю.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П.МЕЩЕРЯКОВ, Д.Д., начальник участка Сорокин А.А.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 51321

Адрес установки: М.О. г.Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 8

город, улица, дом, корпус(строение), подъезд

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010.	Обозначение нормативного документа
	<i>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</i>	

Примечания: * Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - _____ (дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	<i>Некорректная работа пусковой кнопки на этаже кабины.</i>	<i>Руководство по монтажу.</i>	<i>0.2 ТР</i>
2.	<i>Проблема с работой кнопки вызова (кнопка - заедает)</i>	<i>Руководство по монтажу</i>	<i>0.2 ТР</i>
3.	<i>Некорректная работа лифта (не может ехать)</i>	<i>ГОСТ Р 53783-2010</i>	<i>0.2 ТР</i>
4.			

Примечания: *заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.

Рекомендации

Специалист _____



Васильев М.Ю.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель специализированной организации _____


Сорокин А.А.
подпись

Сорокин А.А.
ФИО

представитель владельца лифта _____

Сорокин С.А.
подпись

Сорокин С.А.
ФИО



Акт № 32279 / 25

периодического технического освидетельствования лифта

« 21 » 01 20 25 г.

Мною, специалистом Васильевым М Ю.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П.МЕЩЕРЯКОВ.Д.Д.. начальник участка Сорокин А.А.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 32279

Адрес установки: М.О. г.Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 8

город, улица, дом, корпус(строение), подъезд

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010.	Обозначение нормативного документа
	<i>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</i>	

Примечания: * Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - _____ (дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	<i>Взять на контроль работу тросовых машин</i> <i>(Тасманский мост)</i>	<i>Руководства</i> <i>изготовителя</i>	<i>0.5 ГР</i>
2.	<i>Гидравлика моста лифта</i> <i>(не менее 50%)</i>	<i>ГОСТ Р 53783-2010</i> <i>п 5.5-6.6.</i>	<i>0.5 ГР.</i>
3.	<i>Защитный кожух сварки для ограждения</i> <i>двери проема бассейна</i>	<i>ГОСТ 5700-2004</i> <i>п 5.4.4.8.</i>	<i>0.5 ГР</i>
4.	<i>[Large diagonal scribble]</i>		

Примечания: *заполняется в формате - до « » 20 г.

Рекомендации

Специалист _____ /



Васильев М.Ю.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель специализированной организации _____ /

[Signature]

подпись


- Сорокин А.А.

ФИО

представитель владельца лифта _____ /

Сорокин С.А.

ФИО



Акт № 51314 / 25

периодического технического освидетельствования лифта

«21» 01 20 25 г.

Мною, специалистом Васильевым М Ю.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

И.П. МЕЩЕРЯКОВ, Д.Д., начальник участка Сорокин А.А.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ «Ильинский д. 8»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 51314

Адрес установки: М.О. г. Красногорск Ильинский бульвар дом 8 п 9

город, улица, дом, корпус(строение), подъезд

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта, по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010.	Обозначение нормативного документа
	<i>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</i>	

Примечания: * Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий - _____ (дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	При очередном ТР слышно искрение на контактах кабины и противовеса (Замыкание машинки)	ПостР 53783-2010	
2.	Зазор между стержнями ДЛ и обрамления деформировано приемо для ДЛ.	п. 13-1 ПостР 53783-2010	0.7 ТР
3.		п. 5.4.4.2.1	0.7 ТР
4.			

Примечания: *заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.

Рекомендации

Специалист



Васильев М.Ю.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель специализированной организации

Сорокин А.А.
подпись

Сорокин А.А.
ФИО

представитель владельца лифта

Сорокин В.В.
подпись

Сорокин В.В.
ФИО